

Dänisches Produktgütesiegel für das Innenraumklima

Zertifikat Nr. 032



Das dänische Produktgütesiegel für das Innenraumklima bescheinigt hiermit,
dass die Produktgruppe:

Junckers Parkettböden mit lackierter Oberfläche

Junckers Industrier A/S

Værftsvej 4
DK-4600 Køge
Dänemark

genehmigt wurde und die Kennzeichnungszulassung erhalten hat

Die Kennzeichnungszulassung ist gültig bis:
30. August 2023

A handwritten signature in blue ink that reads "Thomas Tøft Hansen".

Dänisches Produktgütesiegel für das Innenraumklima

Diese Zulassung zur Kennzeichnung gilt bei jährlicher Verlängerung gemäß der geltenden Geschäftsordnung der dänischen Produktgütesiegel für das Innenraumklima. Das dänische Produktgütesiegel für das Innenraumklima kann das Recht auf Verwendung dieses Zertifikats widerrufen, wenn das Unternehmen die Anforderungen nicht erfüllt.

Dänisches Produktgütesiegel für das Innenraumklima

Zertifikat Nr. 032

Inhaber der Kennzeichnungszulassung:

Junckers Industrier A/S

Værftsvej 4
DK-4600 Køge
Dänemark

Produktgruppe
Prüf- und Kennzeichnungskriterien

Junckers Parkettböden mit lackierter Oberfläche
General labelling criteria, 7th edition, May 2021,
Semi hard floors, 3rd edition, January 2018
1. Dezember 1998
Sylvaket, Ultramat

Zertifikat ausgestellt zum ersten Mal
Getestetes Produkt

Beurteilung der Produktgruppe

EMISSIONSKLASSE 1

Die Kennzeichnungszulassung gilt für Produkte, die hinsichtlich der von den Prüf- und Kennzeichnungskriterien abgedeckten raumklimatischen Eigenschaften als identisch mit dem geprüften Produkt angesehen werden können. Eine vollständige Liste der gekennzeichneten Produkte sind der Anlage zu entnehmen.

Die Emissionsklasse wird anhand folgender Messwerte ermittelt:

Messwerte nach 28 Tagen	
TVOC ₂₈	0,21 mg/m ³
Formaldehyd ₂₈	< 0,005 mg/m ³

Sensorische Bewertung	
Zeitwert	30 Tage

Kennzeichnungsgrundlage

Das getestete Produkt erfüllt nachweislich die Kriterien des dänischen Produktgütesiegels für das Innenraumklima für die entsprechende Produktgruppe:

Emission gemessen nach 3 Tagen		
TVOC	≤	10 mg/m ³
Karzinogene der EU Kat. 1A und 1B	≤	0,01 mg/m ³

Emission gemessen nach 28 Tagen		
Summe aus TVOC und SVOC mit LCI	≤	1,0 mg/m ³
Karzinogene der EU-Kat. 1A und 1B	≤	0,001 mg/m ³
R-Wert	≤	1

Sensorische Begutachtung		
Zeitwert	≤	60 Tage

Emissionsklasse 1	TVOC ₂₈	≤	0,5 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,01 mg/m ³
Emissionsklasse 2	TVOC ₂₈	≤	1,0 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,06 mg/m ³
Emissionsklasse 3	TVOC ₂₈	≤	1,0 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,1 mg/m ³

Produktinformationsanforderungen

Der Inhaber dieser Kennzeichnungszulassung ist verpflichtet, auf Anfrage folgende Produktinformationen vorzulegen. Diese Anforderung wird gestellt, um eine unbeabsichtigte Beeinflussung der Innenluftqualität in der Praxis zu vermeiden: Produktspezifikationen, Transportanweisungen, Lagerspezifikationen, Montageanleitung, Reinigungs- und Wartungsanleitung.

Im Falle irgendwelcher Diskrepanzen im Text, die auf die Übersetzung zurückzuführen ist, ist der dänische Text maßgebend.