

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 058



Dansk Indeklima Mærkning attesterer herved, at produktgruppen:

Junckers massive trægulve, olierede

Junckers Industrier A/S

Værftsvej 4
4600 Køge

er godkendt og tildelt mærkningstilladelse

Mærkningstilladelsen er gyldig indtil:

30. august 2025

Dansk Indeklima Mærkning

*Denne mærkningstilladelse er gyldig ved årlig forlængelse i henhold til Dansk Indeklima Mærknings gældende forretningsorden.
Dansk Indeklima Mærkning kan tilbagekalde retten til brug af dette certifikat, såfremt virksomheden ikke opfylder kravene.*

Dansk Indeklima Mærkning

Certifikat nr. 058

Indehaver af mærkningstilladelse:

Junckers Industrier A/S

Værftsvej 4

4600 Køge

Produktgruppe

Prøvnings- og mærkningskriterier

Første udstedelsesdato

Prøvet produkt

Junckers massive trægulve, olierede

General labelling criteria, 7th edition, May 2021,

Semi hard floors, 3rd edition, January 2018

20. juli 2004

22 mm oliebehandlet bøg

Vurdering af produktgruppe

EMISSIONSKLASSE 1

Mærkningstilladelsen er gældende for produkter, der kan regnes for identiske med det prøvede produkt med hensyn til de indeklimategenskaber, prøvnings- og mærkningskriterierne omhandler. Se komplet liste over mærkede produkter i Bilag.

Emissionsklassen er fastlagt på baggrund af følgende målte værdier:

Emission målt efter 28 døgn		
TVOC ₂₈	< 0,005	mg/m ³
Formaldehyd ₂₈	< 0,005	mg/m ³

Sensorisk bedømmelse	
Tidsværdi	10 døgn

Mærkningsgrundlag

Det prøvede produkt viser overensstemmelse med Dansk Indeklima Mærknings kriterier for den gældende produktgruppe:

Emission målt efter 3 døgn		
TVOC	≤	10 mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤	0,01 mg/m ³

Emission målt efter 28 døgn		
Sum af TVOC og SVOC med LCI	≤	1,0 mg/m ³
EU CARC 1A og 1B	≤	0,001 mg/m ³
R-værdi	≤	1

Sensorisk bedømmelse		
Tidsværdi	≤	60 døgn

Emissionsklasse 1	TVOC ₂₈	≤	0,5 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,01 mg/m ³
Emissionsklasse 2	TVOC ₂₈	≤	1,0 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,06 mg/m ³
Emissionsklasse 3	TVOC ₂₈	≤	1,0 mg/m ³
	Formaldehyd ₂₈	≤	0,1 mg/m ³

Krav til produktinformation

Indehaveren af denne mærkningstilladelse er pålagt at fremvise følgende produktinformationer ved forespørgsel. Dette krav stilles for at undgå utilsigtet påvirkning af indeluftkvaliteten i praksis: Produktspecifikationer, transportvejledning, opbevaringsspecifikationer, monteringsvejledning samt rengøring- og vedligeholdelsesvejledning.

Danish Indoor Climate Labelling

Labelling license no. 058

Bilag: Handelsnavne omfattet af mærkningstilladelse

Appendix: Trade names covered by the labelling license

Anlage: Handelsnamen, geregelt über die Lizenz

Labelling license holder:

Junckers Industrier A/S

Værftsvej

DK-4600 Køge

Date: 29 August 2024

Product group: Junckers hardwood floors, oil treated

	Trægulve – Massive præsamlede brædder af løvtræ	Solid pre-assembled hardwood board	Holzfußböden – Massive Laubholzdielen und zusammengesetzte massive Laubholzdielen-Elemente
20,5 mm	Eg Ask	Oak Ash	Eiche Esche
15 mm	Eg	Oak	Eiche

	Trægulve – Massive træparketelementer med fer og/eller not	Wood flooring – Solid parquet elements with grooves and/or tongues	Holzfußböden – Massivholz-Elemente mit Nut und/oder Feder
22 mm	Bøg Eg Ask Ahorn	Beech Oak Ash Maple	Buche Eiche Esche Ahorn
14 mm	Bøg Eg Ask	Beech Oak Ash	Buche Eiche Esche

For Danish Indoor Climate Labelling

18.09.2024

Rikke Paulsen

Date Signature

For Junckers Industrier A/S

16-09-2024

Pia Skytte

Date Signature